

VDMOES - C/ 0223/2024
Cascavel, 27 de fevereiro de 2024.

Exmo.
Eduardo Albani Dalla Costa
Presidente da Câmara
Câmara Municipal de Pato Branco
PATO BRANCO – PR.

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA: INFORMAÇÕES DA COPEL

Em atenção ao Requerimento 112/2024 da Câmara Municipal de Pato Branco, V. Ex^a. Requer ao Gerente da Agência da Copel de Pato Branco, Senhor Raffael Vensão Camargo, informações sobre as constantes oscilações e falta do fornecimento de energia elétrica nas localidades de São Caetano e São Miguel Cachoeirinha e quais medidas serão tomadas para a solução de tais episódios.

A Copel se solidariza com os moradores e as localidades e entende que a energia elétrica é essencial para o desenvolvimento das atividades no dia a dia. Entretanto, é necessário esclarecer que, embora indesejados, os desligamentos podem ocorrer uma vez que os sistemas elétricos de distribuição de energia, por mais aperfeiçoados que sejam, estão sujeitos a interrupções decorrentes de fatores que não estão sob nosso controle, como ação de intempéries e dias classificados como: ISE (Interrupção em Situação de Emergência) ou Dia Crítico, comuns nesta época do ano e nos últimos meses.

Em busca de melhor compreensão sobre interrupções em situação de emergência, bem como o demonstrativo de que tais eventos são severos, as informações poderão ser consultadas no endereço eletrônico e público: <<https://www.copel.com/site/copel-distribuicao/interruptao-em-situacao-de-emergencia/>>, em razão da extensão de tais relatórios.

Sobre a questão das interrupções, especificamente, registramos que a COPEL realiza acompanhamento constante do desempenho de seu sistema de distribuição, efetuando as inspeções e manutenções periódicas bem como investimentos necessários visando à melhoria da qualidade de seus serviços e atendimento de metas estabelecidas pelo Órgão Regulador - Agência Nacional de Energia Elétrica.

De maneira preventiva e com o objetivo de verificar as redes de distribuição da região, visando detectar, corrigir e sanar possíveis defeitos em componentes e equipamentos, que estejam provocando faltas ou falhas momentâneas de energia elétrica, direcionado inspeções, para verificação em campo e posterior programação de execução de tarefas necessárias a melhoria de indicadores de continuidade e solução para as ocorrências relatadas.

Informamos que a Copel monitora e planeja constantemente o crescimento da demanda de energia em toda sua área de concessão e que as instalações/redes de distribuição são

propostas e construídas conforme estudo configure a necessidade, sempre em estrita observância à prudência de como, quando e quanto investir em novos ativos e demais reforços, para atingimento às metas de qualidade de fornecimento estabelecidas pelo agente regulador a todos os consumidores com a remuneração tarifária adequada/regulada.

Com a melhora nas condições climáticas e manutenções preventivas finalizadas, esperamos uma elevação significativa na qualidade e na confiabilidade do fornecimento de eletricidade para a região, mantendo-se o número de interrupções dentro de limites razoáveis para um sistema elétrico constituído de redes aéreas, como é o caso.

Certos de sua compreensão para o exposto, permanecemos à disposição e nos subscrevemos.

Terminologias e Definições:

ISE: Interrupção em situação de emergência: eventos excepcionais ocorridos nos sistemas de distribuição.

Dia crítico: Dia em que a quantidade de ocorrências emergenciais, em um determinado conjunto de unidades consumidoras, superar a média acrescida de três desvios padrões dos valores diários.

Certos de sua compreensão para o exposto, permanecemos à disposição e nos subscrevemos.

Atenciosamente,

Malcon Fernandes Angelo da Silva
Gerente
Divisão de Desempenho da Manutenção Oeste
Copel Distribuição S.A.