

CA 441/2020

Pato Branco, 14 de maio de 2020.

À  
Câmara Municipal de Pato Branco  
Moacir Gregolin  
Presidente da Câmara

Câmara Municipal de Pato Branco



PROTOCOLO GERAL 1245/2020  
Data: 20/05/2020 - Horário: 10:22  
Administrativo

Ref.: Resposta Ofício nº 177/2020 de 30/04/2020

Em atenção ao vosso ofício, informamos que uma equipe técnica da Sanepe esteve no local (Rua Francisco Brochado da Rocha, proximidades do imóvel n. 542, Bairro Industrial) para verificar possível lançamento indevido de esgoto, com incidência de odor reclamado pelos moradores.

Ficou constatado que no local existe uma ligação clandestina (tubo de PVC branco) que deriva de um dos imóveis próximos e traz dejetos de cães, tendo como destino final a **Galeria Pluvial**, sendo o fluxo líquido pequeno, o qual permanece dentro da galeria provocando o odor forte característico.

Concluindo, informamos que no endereço citado nossas redes coletoras de esgoto estão limpas e em perfeitas condições de funcionamento.

Sendo o que se apresenta, colocamo-nos à sua disposição para maiores esclarecimentos, se necessário.

Atenciosamente,



Edenilson Albani  
Gerente Regional Pato Branco