

Ofício nº 612/2025/AAL

Pato Branco, *datado e assinado digitalmente*.

Ao Senhor
LINDOMAR RODRIGO BRANDÃO
Presidente
Câmara Municipal de Pato Branco
Pato Branco - PR

Prezado, segue resposta ao Requerimento nº 380/2025.

Cumprimentamos os dignos vereadores pelo trabalho realizado em favor do nosso município, assim como nos colocamos sempre à disposição para os esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

CARLINHO ANTONIO POLAZZO
Assessor de Assuntos Legislativos



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: E84B-68DD-6D66-A590

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



CARLINHO ANTONIO POLAZZO (CPF 855.XXX.XXX-30) em 23/12/2025 16:33:03 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/E84B-68DD-6D66-A590>



Ofício nº 7.354/2025 – SMSPB

Ao Excelentíssimo Senhor

LINDOMAR RODRIGO BRANDÃO

Presidente da Câmara Municipal de Pato Branco

Assunto: Resposta ao Requerimento nº 380/2025

Senhor Presidente,

Em atenção ao Requerimento nº 380/2025, de autoria do Vereador Rodrigo José Correia, que solicita a notificação da empresa Zilium Impermeabilizações Ltda. para vistoria e solução de problemas relacionados a goteiras na Unidade Básica de Saúde do bairro Pinheirinho, bem como cópia da eventual notificação, a Secretaria Municipal de Saúde de Pato Branco vem, respeitosamente, prestar os seguintes esclarecimentos.

Após o recebimento do referido requerimento, a equipe técnica do Serviço de Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde realizou vistoria in loco na UBS Pinheirinho em 06 de outubro de 2025, por volta das 14h15min.

Na ocasião, foi identificada apenas uma goteira pontual, localizada no banheiro da sala da enfermeira, a qual ocorre em razão do acúmulo de folhas e sujeira nas calhas, situação favorecida pela existência de árvores de grande porte no entorno da unidade. Ressalta-se que a limpeza das calhas é realizada periodicamente pela equipe de manutenção, porém, em períodos de ventos e chuvas intensas, pode ocorrer novo entupimento.

Importante destacar que, conforme avaliação técnica, as goteiras identificadas não decorrem de falha na aplicação da manta asfáltica executada pela empresa Zilium Impermeabilizações Ltda., no ano de 2022, tampouco estão relacionadas a problemas estruturais da cobertura da unidade. A cobertura da UBS foi devidamente reparada durante a reforma realizada por meio do Contrato nº 276/2022/GP, executado pela empresa Moldaza Indústria e Comércio de Pré-Fabricados Sul América Ltda.

Desde a conclusão da reforma, não há registro de alagamentos na UBS Pinheirinho, sendo verificadas apenas ocorrências pontuais de goteiras, as quais são comunicadas pela chefia da unidade via sistema 1Doc e prontamente atendidas pela equipe de manutenção.



Diante do exposto, não se fez necessária a notificação da empresa Zilium Impermeabilizações Ltda., motivo pelo qual inexistia cópia de notificação a ser encaminhada.

Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

Atenciosamente,

Márcia Fernandes de Carvalho
Secretária Municipal de Saúde
Município de Pato Branco



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: FE57-C83B-1884-D72C

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



MARCIA FERNANDES DE CARVALHO (CPF 743.XXX.XXX-49) em 23/12/2025 13:31:41 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://patobranco.1doc.com.br/verificacao/FE57-C83B-1884-D72C>